Gemeindewerke Heikendorf

# Gemeindewerke Heikendorf AöR – Informationsflyer Netzanschluss

## Ihr Netzanschluss für Strom & Wasser

**Kompetent. Persönlich. Regional.**

### 1. Frühzeitig planen – rechtzeitig anmelden

Informieren Sie sich bereits in der **Planungsphase** Ihres Bauvorhabens bei den Gemeindewerken Heikendorf über die Netzanschlussmöglichkeiten für **Strom und Wasser**. Reichen Sie Ihre Anmeldung möglichst frühzeitig in Abstimmung mit Ihrem eingetragenen Installateur ein.

🌐 **Netzanschlüsse bequem online beantragen über unser Netzanschlussportal:**
https://gemeindewerke-heikendorf.netzanschlussanfragen.de/

**Folgende Unterlagen werden benötigt:**

- Lageplan / Flurkarte mit eingezeichnetem Gebäude
- Grundrissplan mit Lage des Hausanschlussraums, der Gebäudeeinführung und der Zählerplätze

📄 **Wichtig:** Das **Merkblatt „Der Netzanschluss"** des BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.) ist verbindlich zu berücksichtigen. Es enthält alle wesentlichen Vorgaben für Bauherren, Anschlussnehmer, Bauunternehmer und Architekten. Das Merkblatt steht auf unserer Internetseite unter www.gwh.sh/bauen/ unter Allgemein **zum Download** bereit.

### 2. Gebäudeeinführung (Mauerdurchführung) – Richtig gemacht!

**Wichtig: Leerrohre (z. B. KG- oder Kabuplast-Rohre) sind NICHT zulässig!** Sie entsprechen nicht den Anforderungen an Dichtigkeit und Zugfestigkeit und werden von den Gemeindewerken Heikendorf **nicht akzeptiert**.

✅ **Verwenden Sie zertifizierte Ein- oder Mehrspartenhauseinführungen** nach **DVGW VP 601** mit **B1-Schnittstelle.**

- Die Gebäudeeinführung muss **gas- und wasserdicht** sein (gem. DIN 18012, DIN 18533).
- Der Einbau erfolgt **vor dem Gießen der Bodenplatte** bzw. der Erstellung der Kellerwand.
- **Sie als Eigentümer/Bauherr** sind für den ordnungsgemäßen Einbau verantwortlich.
- Die im Bauherrenpaket enthaltenen **Dichtungen bitte aufbewahren** – sie werden bei der Montage benötigt.
- **Tipp:** Schutzrohre mit Verlängerungen bis zur Grundstücksgrenze führen, um späteren Tiefbau und Kosten zu vermeiden.

Gemeindewerke Heikendorf

## 3. Hausanschlussraum / Hausanschlusswand

| Anforderung | Details |
|---|---|
| Lage | An der Gebäudeaußenwand, durch die die Anschlussleitungen geführt werden – möglichst kürzeste Entfernung zum öffentlichen Netz |
| Bis 5 Nutzungseinheiten | Hausanschlusswand oder -raum; bei nicht unterkellerten EFH auch Hausanschlussnische möglich – DIN 18012 und AR-N 4100 Anforderungen Zählerplätze und Zählerschränke |
| Ab 6 Nutzungseinheiten | Eigener Hausanschlussraum erforderlich |
| Arbeitsbereich | Dauerhaft freihalten: mind. **1,2 m Tiefe**, Durchgangshöhe mind. **2 m** |
| Wände | Ebenflächig und fertiggestellt vor Montage |
| Zugänglichkeit | Über allgemein zugängliche Räume erreichbar; während der Bauphase gegen Eingriffe Unbefugter sichern |

## 4. Ihr Weg zum Anschluss – Kurzübersicht

**Anmeldung → Angebot → Beauftragung →Bauliche Voraussetzungen schaffen [Fertigmeldung] → Baustellengespräch [ca. 6 Wochen vor Ausführung] → Herstellung Netzanschluss → Inbetriebsetzung & Zählermontage**

## Ihre Ansprechpartner bei den Gemeindewerken Heikendorf

| | Telefon | E-Mail |
|---|---|---|
| Herr Rohde (Stromnetz) | 0431 24870-14 | rohde@gwh.sh |
| Herr Ziesecke (Wasser- und Wärmeversorgung) | 0431 24870-15 | ziesecke@gwh.sh |

**Erreichbarkeit:** Mo–Do 7:30–15:30 Uhr | Fr 7:30–12:00 Uhr

**Weitere Infos:** Fachverband FHRK e.V. → www.fhrk.de